



GDAŃSKI  
UNIWERSYTET  
MEDYCZNY

www.gumed.edu.pl

58 349 11 11

info@gumed.edu.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,  
80-210 Gdańsk

# KOPIA DOKUMENTU

## WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU

322/1427/103/2020

Gdańsk, dn. 19-03-2020

### ATEST HIGIENICZNY Nr 103/322/103/2020

- 1. Wyrób (material)** SWISS KRONO Płyta MDF EPF-S laminowana  
zakres grubości: 6 ÷ 38 mm
- 2. Przeznaczenie** do produkcji mebli i jako materiał dekoracyjny  
przy wykończaniu wnętrza
- 3. Instytucja zgłaszająca  
wyrób do oceny** SWISS KRONO sp. z o.o.  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
- 4. Producent** SWISS KRONO sp. z o.o.  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
- 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:**
  - obciążenie materiałem 6,3 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych tj. pomieszczeń kategorii A,
  - obciążenie materiałem 12,6 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach tj. pomieszczeń kategorii B zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. – M.P. 1996 Nr 19 poz.231.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD sp. z o.o. BW/452/0198/20 z dn. 20-02-2020, Sprawozdanie z badań Nr 9341/58/2020 z dn. 20-02-2020 wydane przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.  
Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.**

KIEROWNIK  
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska

źródło: <http://www.swisskrono.pl/Pobierz/Certyfikaty>

ZAKŁAD TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA

ul. Dębowa 23A, 80-204 Gdańsk | 58 349 19 37 | zts@gumed.edu.pl