

KOPIA DOKUMENTU

WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU

322/392/127/2021

Gdańsk, dn. 17-03-2021

ATEST HIGIENICZNY Nr 127/322/127/2021

- 1. Wyrób (materiał)**
MDF MR FRONT laminowany
zakres grubości: 16 ÷ 25 mm
- 2. Przeznaczenie**
do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz
- m.in. do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
powietrza, jak np. łazienki, kuchnie
- 3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**
SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary
- 4. Producent**
SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary
- 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:**
 - obciążenie materiałem 3,1 m²/m³ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych tj. pomieszczeń kategorii A,
 - obciążenie materiałem 6,2 m²/m³ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach tj. pomieszczeń kategorii B zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. – M.P. 1996 Nr 19 poz.231.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD sp. z o.o. BW/452/0169/21 z dn. 04-03-2021, Sprawozdanie z badań Nr 10388/58/2021 z dn. 04-03-2021 wydane przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.
Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.**

adres do kontaktu: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska